

Zápis z jednání zástupců Města Litovel, Rodičovského sdružení, Školské rady při ZŠ Litovel, Vítězná 1250 , vedení školy, KHS Olomouc

14. května 2008

Přítomni: MVDr. Vojtěch Grézl, starosta města
Mgr. Blahoslav Papajk, místostarosta města
Petr Šrůtek, předseda ŠR
Ing. Zdeněk Potužák, zástupce města
Jolana Kobzová, předsedkyně RS
MUDr. Lucie Jurečková, člen ŠR a RS
Mgr. Hana Vašíčková, zástupce ředitele školy
Mgr. Eva Hrachovcová, jednatel školské rady
Mgr. Blahoslav Melhuba, ředitel školy
MUDr. Kabátová, Goldová, KHS Olomouc
Ing. Vlastimil Habermann, vedoucí odboru školství, Město Litovel

1. Přivítání a zahájení p. ředitelem školy.
2. Měření teplot ve třídách – zpráva p. MUDr. Kabátové.
Teploty ve třídách vyhovují normám, současně proběhlo měření prašnosti, výměny vzduchu, obsahu CO₂, vlhkosti. Výsledky měření jsou přiloženy ve zprávě.
3. Návrh p. MUDr. Jurečkové na rekuperační jednotku – její instalaci ve škole.
4. Diskuse
Připomínky k větrání ve škole, vedení školy vysvětlilo způsob větrání a úklidu ve škole. Pan Ing. Potužák žádá o výsledky měření jako podklady pro jednání s dodavatelem a projektantem. KHS výsledky poskytne. Mgr. Blahoslav Papajk byl vyzván k jednání s projektantem a dodavatelem stavby s normu překračujícími výsledky KHS (obsah CO₂ a prašnost ve třídách). Má jednat o možnosti reklamačního řízení.
5. Závěry z jednání
KHS Olomouc oficiálně odešle výsledky měření řediteli školy. Zástupci města navrhuji svolat jednání do 30. května 2008 s projektantem školy, VCES, vedením školy a RS, školské rady a zástupci vedení města o výsledcích měření KHS Olomouc a společně se zastupitelstvem města najít řešení výměny vzduchu ve škole. MUDr. Jurečková navrhuje pozvat na jednání se všemi vyzvanými odborníky na vzduchotechniku k vysvětlení problému výměny vzduchu a předložení jeho studie. Vzduchotechnik (Ing. Zikan – Atrea) se po domluvě sejde se zástupci vedení města a seznámí je s technickými možnostmi výměny vzduchu ve škole.

